

TEHNISKIE NOTEIKUMI papildu skaitītāja uzstādīšanai īpašumā

[I] Vispārīgie noteikumi:

1.1. Mērķis un piemērošanas joma

Šie tehniskie noteikumi nosaka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk – MKP) prasības papildu ūdens patēriņa skaitītājiem (turpmāk – Papildu skaitītāji), kurus ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs (turpmāk – Lietotājs) uzstāda aiz komercuzskaites mēraparāta, kā arī kārtību, kādā tie tiek pieņemti MKP uzskaitē un izmantoti norēķinu veikšanai par papildu pakalpojumu (turpmāk – Papildu pakalpojums). Noteikumi attiecināmi uz visiem objektiem¹, kuros piegādātais dzeramais ūdens tiek izmantots, nenovadot to sadzīves kanalizācijā.

1.2. Tiesisks pamats

Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 11/2023 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā" 4.punkts.

1.3. Tehnisko noteikumu spēkā esības laiks

Tehniskie noteikumi stāties spēkā **2026.gada 1.martā**. Tehnisko noteikumu aktuālā redakcija ir publiski pieejama MKP mājaslapā www.mkp.lv un šie noteikumi ir izmantojami Papildu skaitītāja ierīkošanai bez atsevišķa pieteikuma MKP.

1.4. Papildu pakalpojuma raksturojums

Papildu pakalpojums ir dzeramā ūdens piegāde paralēli sabiedriskajam ūdenssaimniecības pamatpakalpojumam, kas ir pieejams objektā kā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas kopums, nodrošinot iespēju Lietotājam sabiedriskā pakalpojuma ietvaros nodalīti uzskaitīt to centralizēti piegādāto ūdens apjomu, kas netiek novadīts sadzīves kanalizācijā. Piegādātais ūdens gan pamatpakalpojumā, gan Papildu pakalpojumā ir ūdens, ko MKP sagatavo atbilstoši dzeramā ūdens prasībām, un tā ieguve, sagatavošana, uzglabāšana un padeve balstās uz tās centralizētās ūdensapgādes infrastruktūras projektētajām jaudām, kas tiek izmantota sabiedriski regulējamā ūdenssaimniecības jomā.

[II] Tehniskās prasības:

2.1. Lietotājs nodrošina, ka Papildu skaitītājs atbilst:

- a. Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.212 "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība".
- b. Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”.

2.2. Papildu skaitītāja tehniskā specifikācija:

Mēraparātam izvirzītās tehniskās prasības	
Marķējums	CE
Skaitītāja klase (minimālā plūsma)	Vismaz R 80 – Horizontāli. Vismaz R 50 – Vertikāli.

¹ Izņemot ražošanas uzņēmumus, kuru tehnoloģisko procesu īstenošanai nepieciešamo ūdens apjomu un to uzskaiti izmantojamais skaitītājus nepieciešams precizēt individuāli.

Rādījumi	Ne mazāk kā 5 cipari ūdens patēriņa uzskaites daļai kubikmetros (m ³).
Sērijas numurs	Individuāls katram skaitītājam.
Skaitītājs DN15, Q ₃ =2,5m ³ /h	
Materiāli, kas tieši saskaras ar auksto ūdeni	Polifenilēnsulfīda (PPS) vai nerūsējošā tērauda, vai misiņa - t.i. videi draudzīga materiāla bez svina un smago metālu piemaisījuma.
Skaitītāja uzstādīšana	Skaitītājs tiek uzstādīts (uzstādīšanas virziens – horizontāls/vertikāls) saskaņā ar pasē noteikto instrukciju.
	Skaitītājs tiek uzstādīts telpās vai skaitītāja akā, kurā ir iespējams nodrošināt skaitītāja darbībai atbilstošu darba temperatūru un apstākļus.
Plūsmas kontrole	Iespēja veikt plūsmas kontroli klātienē.

[III] Prasības Papildu skaitītāja uzstādīšanai un pieņemšanai uzskaitē:

- 3.1. Papildu skaitītājs ir aprīkots ar ražotāja pasi, kurā norādīta pārdevēja atzīme un pārdošanas datums, vai arī derīgu verificēšanas apliecinājumu. Minēto dokumentu oriģinālus Lietotājs iesniedz MKP kā pakalpojuma sniedzējam.
- 3.2. Papildu skaitītāju uzstāda komercuzskaites mēraparāta mezglā uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr.174) 32. punktam.
- 3.3. Ja īpašumā nav izbūvēts MK noteikumu Nr.174 prasībām atbilstošs komercuzskaites mēraparāta mezgls, Papildu skaitītāju uzstāda ēkas iekšējā ūdensapgādes tīklā tehniski pieejamā, drošā un ekspluatācijai piemērotā vietā.
- 3.4. Papildu skaitītājs paredzēts tikai Papildu pakalpojumu ietvaros patērētā ūdens uzskaitē. Aiz Papildus skaitītāja pievienotie ūdensapgādes tīkli netiek izmantoti ūdens patēriņam, kura rezultātā notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kā arī citu ūdens patērētāju apgādei.
- 3.5. Ja aiz Papildu skaitītāja tiek izbūvēta laistīšanas sistēma, kurai ziemas periodā paredzēta cauruļvadu izpūšana ar saspīestu gaisu, trejgabalu gaisa pievadam uzstāda aiz Papildu skaitītāja.
- 3.6. Papildu skaitītāja iegādi, uzstādīšanu un ar to saistītās izmaksas nodrošina un sedz Lietotājs.
- 3.7. Pēc Papildu skaitītāja uzstādīšanas Lietotājs piesaka MKP Papildus skaitītāja pārbaudi. MKP pārstāvis pārbauda Papildu skaitītāja uzstādīšanas atbilstību šiem tehniskajiem noteikumiem un atbilstības gadījumā sastāda aktu par Papildu skaitītāja piemērotību izmantošanai uzskaitē.
- 3.8. Pirms Papildu skaitītāja pieņemšanas uzskaitē MKP un Lietotājs noslēdz rakstveida vienošanos (vai vienošanos pie spēkā esoša līguma) par Papildu skaitītāja lietošanas kārtību.
- 3.9. Pēc vienošanās noslēgšanas MKP pārstāvis noplombē Papildu skaitītāju. Noplombētais Papildu skaitītājs tiek uzņemts MKP uzskaitē uz tā verificācijas termiņa laiku.
- 3.10. Papildu skaitītāju verificēšanu organizē un nodrošina Lietotājs.
- 3.11. Beidzoties Papildu skaitītāja verificācijas termiņam, Papildu skaitītājs automātiski tiek izslēgts no MKP uzskaites. Papildu pakalpojuma turpināšanai Lietotājs savlaicīgi nodrošina jauna Papildu skaitītāja uzstādīšanu vai esošā Papildu skaitītāja atkārtotu verificēšanu.

[IV] Papildus skaitītāja uzstādīšanas principiālā shēma:

